

Specifieke maatregelen voor exposities volgens het legionellabesluit 2007 (het besluit is verschenen in het Belgisch Staatblad op 4 mei 2007 en goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 februari 2007).

Art. 36 : tijdens de exposities is het gebruik van aërosolproducerende installaties verboden.

Art. 37 : artikel 36 is niet van toepassing als:

- 1°) de aërosolproducerende installaties zijn volledig afgesloten zodat bezoekers niet blootgesteld kunnen worden aan de veroorzaakte aërosolen.
- 2°) de aërosolproducerende installaties die tentoongesteld worden zijn volgens het volgend artikel : art. 38.

Art. 38 :

1°) voor de aërosolproducerende installaties, vermeld in art. 37 2°), moet steeds met **gereinigde** en **gedesinfecteerde toestellen** gewerkt worden en moet **water dat bestemd is voor menselijke consumptie als vulwater** gebruikt worden.

2°) **TENZIJ** de grootte en de eigenheid van de gebruikte aërosolproducerende installaties dat niet mogelijk maken, en die onmogelijkheid bevestigd wordt **door de organisator van de expositie**, moeten de aërosolproducerende installaties dagelijks gereinigd en gedesinfecteerd worden en moet het gebruikte water **dagelijks** ververs worden door de **exposant**. De **temperatuur** van het water moet permanent **afleesbaar** zijn.

3°) voor de aërosolproducerende installaties, vermeld in art. 37 2°);

- mag de temperatuur van het gebruikte water op geen enkel ogenblik 20°C overschrijden.
- de gebruikte of tentoongestelde aërosolproducerende installaties mogen geen onderdelen bevatten die bedoeld zijn om het water op te warmen.
- de watertemperatuur wordt iedere dag minstens 4 maal geregistreerd door de **exposant**, namelijk voor de opening van de expositie, alsook op 3 andere, over de dagelijkse openingsperiode gespreide, momenten.

4°) indien de watertemperatuur van de aërosolproducerende installatie **20°C overschrijdt** moet **de exposant** deze **installatie onmiddellijk stilleggen** en zo snel mogelijk ledigen, reinigen en desinfecteren.

Art. 39 :

1°) de **exploitant van de expositieruimte** houdt een **register** bij **per expositie** waarin de volgende gegevens over de expositie genoteerd worden:

1. de identificatiegegevens van de organisator van de expositie;
2. de periode waarin de expositie plaatsvindt;
3. de plaats op de expositie waar aërosolproducerende installaties opgesteld zijn, alsook de vermelding van het type aërosolproducerende installatie;
4. de identificatiegegevens van de exposanten;
5. voor de aërosolproducerende installaties, vermeld in artikel 37 2°):
 - a) alle temperatuurmetingen met vermelding van datum en tijdstip waarop ze uitgevoerd werden;
 - b) de data en de tijdstippen waarop de watertemperatuur van de gebruikte systemen 20°C overschreed;
 - c) de data en tijdstippen waarop de gebruikte aërosolproducerende installaties gereinigd werden, al dan niet wegens temperatuuroverschrijding;
 - d) de data en tijdstippen waarop het water in de gebruikte aërosolproducerende installaties verversd werd, al dan niet wegens temperatuuroverschrijding;
 - e) de identificatiegegevens van de personen die de handelingen uitvoeren;
 - f) in voorkomend geval, de motivering waarop in bepaalde aërosolproducerende installaties de dagelijkse reiniging en verversing niet konden worden uitgevoerd.

2°) het register ligt ter inzage van de personen (=toezichhoudende ambtenaren van de afdeling toezicht volksgezondheid), vermeld in artikel 40 en 42 van het decreet, en wordt door de exploitant tot minstens twee maanden na afloop van de expositie bijgehouden.

Art.40 : De **exploitant** moet de gegevens, vermeld in artikel 39 1°) 1 en 2 (=de identificatiegegevens van de organisator van de expositie en de periode waarin de expositie plaatsvindt) in het **register van de expositieruimte** noteren.